

# 排ガス測定値

平成 30年 2月 20日 午前 9時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 運転中
-------	------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	10 mg/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	10 ppm	9 ppm	50 ppm
塩化水素	25 ppm	25 ppm	50 ppm
窒素酸化物	33 ppm	31 ppm	50 ppm
一酸化炭素	6 ppm	4 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.00000038 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0000002 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

※ダイオキシン類測定日 平成29年 11月 1日