

排ガス測定値

平成 30年 6月 19日 午前 9時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 保守点検中
-------	------------	--------------

項 目	測 定 値	測 定 値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	— mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	12 ppm	— ppm	50 ppm
塩化水素	25 ppm	— ppm	50 ppm
窒素酸化物	31 ppm	— ppm	50 ppm
一酸化炭素	8 ppm	— ppm	30 ppm

項 目	測 定 値	測 定 値	排出基準値
ダイオキシン類	0.00071 ng-TEQ/m ³ N	0.00000042 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ダイオキシン類測定日 平成30年 4月 2日