

# 排ガス測定値

平成 30年 12月 18日 午前 9時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 運転中
-------	------------	------------

項目	測定値	測定値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	0.0 mg/m <sup>3</sup> N	10 mg/m <sup>3</sup> N
硫黄酸化物	13 ppm	14 ppm	50 ppm
塩化水素	24 ppm	27 ppm	50 ppm
窒素酸化物	32 ppm	33 ppm	50 ppm
一酸化炭素	6 ppm	7 ppm	30 ppm

項目	測定値	測定値	排出基準値
ダイオキシン類	0.0014 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00038 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

※ダイオキシン類測定日 平成30年 7月 2日