

排ガス測定値

平成 31 年 2 月 15 日 午前 9 時現在

炉運転状況	1号炉 運転中	2号炉 運転中
-------	------------	------------

項 目	測 定 値	測 定 値	排出基準値
ばいじん	0.0 mg/m ³ N	0.0 mg/m ³ N	10 mg/m ³ N
硫黄酸化物	12 ppm	10 ppm	50 ppm
塩化水素	26 ppm	26 ppm	50 ppm
窒素酸化物	33 ppm	31 ppm	50 ppm
一酸化炭素	9 ppm	7 ppm	30 ppm

項 目	測 定 値	測 定 値	排出基準値
ダイオキシン類	0.000088 ng-TEQ/m ³ N	0.0023 ng-TEQ/m ³ N	0.05 ng-TEQ/m ³ N

※ダイオキシン類測定日 平成30年 11月 28日