

令和元年度 煙突ガス濃度測定結果（1号炉）

項目	単位	維持管理 基準値	H31.4.1	R1.7.8	R1.11.8	R2.1.23
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	11	9.5	7.1	12
塩化水素	ppm	50	18	19	26	17
窒素酸化物	ppm	50	40	27	23	21
一酸化炭素	ppm	30	7	6	7	2
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0000011	0.00013	0.0000018	0.0000091
水銀	μg/m ³	50	—	0.5	—	1.9

令和元年度 煙突ガス濃度測定結果（2号炉）

項目	単位	維持管理 基準値	H31.4.1	R1.7.8	R1.11.8	R2.1.23
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	12	12	9.9	12
塩化水素	ppm	50	24	27	34	33
窒素酸化物	ppm	50	25	29	31	20
一酸化炭素	ppm	30	10	2	6	7
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00015	0.000014	0.000013	0.000023
水銀	μg/m ³	50	—	0.83	—	0.93