

令和２年度 煙突排ガス濃度測定結果（１号炉）

項 目	単位	維持管理 基準値	R2.4.1	R2.8.3	R2.11.9	R3.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	8.4	4.3	9.5	8.1
塩化水素	ppm	50	30	17	19	27
窒素酸化物	ppm	50	24	32	16	29
一酸化炭素	ppm	30	6	29	5	10
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.000064	0.00014	0.00000018	0.00031
水銀	μ g/m ³	50	—	0.61	—	0.33

令和２年度 煙突排ガス濃度測定結果（２号炉）

項 目	単位	維持管理 基準値	R2.4.1	R2.8.3	R2.11.9	R3.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	8.4	5.4	11	8.9
塩化水素	ppm	50	23	21	22	17
窒素酸化物	ppm	50	34	27	32	27
一酸化炭素	ppm	30	5	3	9	3
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00047	0.0033	0.00000027	0.00044
水銀	μ g/m ³	50	—	0.42	—	0.21