

令和3年度 1号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始9年目）

項 目	単位	維持管理 基準値	R3. 4. 1	R3. 7. 5	R3. 11. 8	R4. 1. 28
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	8.2	6.2	5.6	12
塩化水素	ppm	50	21	18	22	16
窒素酸化物	ppm	50	33	33	24	38
一酸化炭素	ppm	30	12	6	6	2
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00000012	0.000023	0.00000047	0.000014
水銀	μg/m ³	50	—	0.34	—	0.12

令和3年度 2号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始9年目）

項 目	単位	維持管理 基準値	R3. 4. 1	R3. 7. 5	R3. 11. 8	R4. 1. 28
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	6.9	7.1	8.5	11
塩化水素	ppm	50	17	8.9	21	19
窒素酸化物	ppm	50	39	29	32	30
一酸化炭素	ppm	30	1 未満	8	7	11
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.000000090	0.0034	0.000015	0.000024
水銀	μg/m ³	50	—	0.40	—	0.32