

令和4年度 1号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始10年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R4.4.1	R4.8.1	R4.11.2	R5.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	13	7.9	11	11
塩化水素	ppm	50	16	11	22	24
窒素酸化物	ppm	50	23	30	40	31
一酸化炭素	ppm	30	7	2	1	7
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.00026	0.000016	0.0015	0.0018
水銀	μg/m ³	50	—	0.42	—	1.2

令和4年度 2号炉煙突排ガス濃度測定結果（供用開始10年目）

項目	単位	維持管理 基準値	R4.4.1	R4.8.1	R4.11.2	R5.2.1
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硫黄酸化物	ppm	50	11	7.4	14	9.3
塩化水素	ppm	50	14	20	26	16
窒素酸化物	ppm	50	37	19	32	35
一酸化炭素	ppm	30	16	7	7	5
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0011	0.00045	0.000044	0.0013
水銀	μg/m ³	50	—	1.4	—	1.1