

平成29年度 煙突ガス濃度測定結果(1号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H29. 4. 5	H29. 7. 28	H29. 11. 1	H30. 1. 29	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	9.9	6.7	8	10	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	22	13	12	14	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	26	24	27	30	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	7	8	5	8	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0038	0.00000078	0.00000038	0.00000013	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	—	0.06	—	0.82	-(50)

※-(50)は基準値がないことを示しています

平成29年度 煙突ガス濃度測定結果(2号炉)

項目	単位	維持管理 基準値	H29. 4. 5	H29. 7. 31	H29. 11. 1	H30. 1. 29	排出基準
ばいじん	g/m ³	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.08
硫黄酸化物 (SOX)	ppm	50	6.2	3.7	5.8	7.8	730
塩化水素 (HCL)	ppm	50	8.9	31	21	10	430
窒素酸化物 (NOx)	ppm	50	23	25	31	30	250
一酸化炭素 (CO)	ppm	30	7	5	4	2	100
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	0.05	0.0011	0.003200	0.0000002	0.00000042	1
水銀	ug/m ³ N以下	50	—	0.34	—	0.69	-(50)